
Esclarecimento pregão eletrônico 34/2023

licita@acompanysystem.com.br <licita@acompanysystem.com.br>
Para: licitacaosaudepadua@gmail.com

8 de janeiro de 2024 às 15:3

Prezados,


Boa tarde.

Segue em anexo pedido de esclarecimento.

Favor confirmar o recebimento deste.

Obrigado.

At.te



Marcelo Alcântara

 55+41 3589-3535
 55+41 999812205
 licita@acompanysystem.com.br
 acompanysystem.com.br

COMPRAS 461773 342023

 **ESCLARECIMENTO.pdf**
236K

1



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICIPIO DE MIRAGUAÍ

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2023

PROCESSO N.º 0028/2023

A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei n° 8.666/93, apresentar a presente:

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

1 – Com relação a descrição do item 8, “190/200/208/220/380/400/415/440/460/480V 3F+N+T”, favor informar qual a tensão nominal da rede elétrica do local?

2 – Com relação a descrição do item 8, “modelos com isolamento e sem isolamento”, favor informar se devemos considerar modelo com isolamento ou sem isolamento?

Piraquara, 08 de Janeiro de 2023

Marcelo A. Silva

Marcelo Alcântara | 03.983.321/0001-41

2



Resposta ao pedido de esclarecimento da Empresa ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELÉTRICOS LTDA-ME.

Pedidos:

1 – “Com relação a descrição do item 8, “190/200/208/220/380/415/440/460/480V 3F+N+T”, favor informar qual a tensão nominal de rede elétrica do local?”

Resposta:

A tensão de fornecimento da rede interna do Hospital é 220/127V trifásico, ressalvados alguns equipamentos específicos que utilizam a tensão 380/220V alimentados por um autotransformador. Portanto, há preferência por um estabilizador bivolt.

2 – “Com relação a descrição do item 8, “modelos com isolamento e sem isolamento” favor informar se devemos considerar modelo com isolamento ou sem isolamento?”

Resposta:

O setor Técnico recomenda o fornecimento do item **008 com isolamento** por questões técnicas e operacionais. Contudo, como o mesmo abre margem para o fornecimento do modelo sem isolamento, fica a cargo do fornecedor optar pela isolamento ou não do equipamento.

Sem mais, aproveitamos para apresentar nossas mais elevadas estimas.

3

Guilherme Fernandes de Souza
Engenheiro Eletricista

Marcos Vinícius Souto Rohem
Engenheiro Eletricista

Esclarecimento pregão eletrônico 34/2023

licitacaosaude padua <licitacaosaudepadua@gmail.com>
Para: licita@acompanysystem.com.br

10 de janeiro de 2024 às 14:1


Boa tarde!

Segue em anexo o arquivo com os esclarecimentos solicitados.

At.te

Departamento de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.pdf**
96K

4